

Configuration



Configuration de batterie



Paramètres de la batterie 3/3

- **Lithium Mode: 00** Protocole BMS
- **Shutdown: 10%** L'onduleur s'éteint lorsque la batterie atteint la charge indiquée.
- **Low batt: 20%** L'onduleur s'alarme lorsque la batterie a un SOC inférieur à celui indiqué.
- **Restart: 30%** Pourcentage de batterie pour relancer l'onduleur.

